

GODKÄNNANDEBEVIS

0006/06

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Profilerad stålplåt TP/VP 128, TP/VP 128 I

Innehavare	Areco Sweden AB, Vinkelgatan 13, 211 24 Malmö, tel: 040-69 85 100, fax: 040-18 41 71, e-post: info@areco.se, hemsida: www.areco.se, organisationsnr: 556266-4515.
Produkt	Profilerade stålplåtar benämnda TP/VP 128 eller TP/VP 128 I av stål S420GD+Z/AZ samt S420GD+ZMA.
Avsedd användning	Plåten är avsedd att användas som bärande del i yttertakskonstruktioner med ovanpåliggande isolering och yttertak. Vid användning i korrosivitetsklass C1 och C2 skall plåten vara belagd med minimum Z275 g/m ² , Z150 g/m ² + polyesterlack 15 µm, AZ150 g/m ² , AZ100 g/m ² + polyesterlack 15 µm, ZMA100 g/m ² + polyesterlack 15 µm eller ZMA140 g/m ² + polyesterlack 25 µm. I C3 och C4 krävs AZ185 g/m ² .
Handelsnamn	TP/VP 128, TP/VP 128 I
Godkännande	Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS): BBR Brandtekniska klasser* 5:231 EKS Avdelning C EN 1991-1-1, EN 1991-1-2 Avdelning E EN 1993-1-2, EN 1993-1-3 * R15, R30 och R60 enligt projekteringsanvisning. Stålplåt i lägst brandteknisk klass, B-s1,d0.
Tillhörande handlingar	Dimensioneringsanvisning, Areco TP128 TAK Isolerat L/200, märkt 03/2011. Projekteringsanvisning, Tekniskt godkännande, daterat 2012-06-01.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2006-02-20 och diarienummer 210-06-0078 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

- Kontroll (forts.) Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.
- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Areco Sweden AB, Malmö.
- Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt/sammanhållen bunt med profilerad plåt och omfattar:
- | | |
|---|-----------------------------------|
| Innehavare/tillverkningsställe | Areco Sweden AB, Malmö |
| P-märke | SP |
| Certifieringsorgan | SP SITAC |
| Produktens typbeteckning | TP/VP 128 alt. TP/VP 128 I |
| Godkännandets nummer | 0006/06 |
| Tjocklek | mm |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
| Kontrollorgan | SP |
- Bedömningsunderlag Rapport PX04067A och PX17923 Rev3 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Beräkningsunderlag Areco128, daterat 2011-05-19.
- Kommentarer Bygghandlingar upprättas för varje aktuellt objekt med ledning av ovannämnda dimensioneringsanvisning.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-07-01 och projektnummer PX11804.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-06-30.



Johan Åkesson



Krister Svensson